

Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации

№ п/п	Наименование составляющей показателя	Метод определения			
		2021	2022	2023	Итого
1	Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт.	В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии			
1.1	ВН (110кВ и выше), шт	90 254	87 116	87 116	88162
1.2	СН1 (27,5-60кВ), шт	193	196	196	195
1.3	СН2 (1-20кВ), шт	35	28	28	30
1.4	НН (до 1кВ), шт	8 983	8 749	8 749	8827
		81 043	78 143	78 143	79110
2	($\sum \text{сн}_{\text{ВН}}$), ч	Отношение суммы произведений по столбцу 9 и столбцу 17 образца формы 8.1 и значения подпункта 1.1 образца формы 1.3.1 ($\sum \text{столбец } 9 * \text{столбец } 17$) / пункт 1.1 Формы 1.3.1			
		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	($\sum \text{сн}_{\text{СН1}}$), ч	Отношение суммы произведений по столбцу 9 и столбцу 17 образца формы 8.1 и значения подпункта 1.2 образца формы 1.3.1 ($\sum \text{столбец } 9 * \text{столбец } 18$) / пункт 1.2 Формы 1.3.1			
		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	($\sum \text{сн}_{\text{СН2}}$), ч	Отношение суммы произведений по столбцу 9 и столбцу 17 образца формы 8.1 и значения подпункта 1.3 образца формы 1.3.1 ($\sum \text{столбец } 9 * \text{столбец } 19$) / пункт 1.3 Формы 1.3.1			
		0,07930	0,05540	0,02679	0,05383
5	($\sum \text{сн}_{\text{НН}}$), ч	Отношение суммы произведений по столбцу 9 и столбцу 17 образца формы 8.1 и значения подпункта 1.4 образца формы 1.3.1 ($\sum \text{столбец } 9 * \text{столбец } 20$) / пункт 1.4 Формы 1.3.1			
		2,01242	1,85467	1,55909	1,74206
6	($\sum \text{сн}_{\text{ВН}}$), шт.	Отношение суммы по столбцу 17 образца формы 8.1 и значения подпункта 1.1 образца формы 1.3.1 ($\sum \text{столбец } 17$ образца формы 8.1 / подпункт 1.1 образца формы 1.3.1)			
		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	($\sum \text{сн}_{\text{СН1}}$), шт.	Отношение суммы по столбцу 18 образца формы 8.1 и значения подпункта 1.2 образца формы 1.3.1 ($\sum \text{столбец } 18$ образца формы 8.1 / подпункт 1.2 образца формы 1.3.1)			
		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	($\sum \text{сн}_{\text{СН2}}$), шт.	Отношение суммы по столбцу 19 образца формы 8.1 и значения подпункта 1.3 образца формы 1.3.1 ($\sum \text{столбец } 19$ образца формы 8.1 / подпункт 1.3 образца формы 1.3.1)			
		0,03752	0,02069	0,01040	0,02287
9	($\sum \text{сн}_{\text{НН}}$), шт.	Отношение суммы по столбцу 20 образца формы 8.1 и значения подпункта 1.4 образца формы 1.3.1 ($\sum \text{столбец } 20$ образца формы 8.1 / подпункт 1.4 образца формы 1.3.1)			
		0,73947	0,67511	0,56914	0,66124

Генеральный директор

Д.В.Пичин



Форма 1.7.1 Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования¹
(для территориальной сетевой организации, долгосрочный период регулирования которой начинается с 2024 года)

Показатель	Мероприятия, направленные на улучшение показателя ²	Описание (обоснование)	Значение показателя, годы				
			2025	2026	2027	2028	2029
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения ВН ($\Pi_{saidiВН}$), час.			-	-	-	-	-
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения СН1 ($\Pi_{saidiСН1}$), час.			-	-	-	-	-
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения СН2 ($\Pi_{saidiСН2}$), час.			0,05302	0,05223	0,05145	0,05067	0,04991
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения НН ($\Pi_{saidiНН}$), час.			1,71593	1,69019	1,66484	1,63986	1,61527
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения ВН ($\Pi_{saifiВН}$), шт.			-	-	-	-	-
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения СН1 ($\Pi_{saifiСН1}$), шт.			-	-	-	-	-
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения СН2 ($\Pi_{saifiСН2}$), шт.			0,02253	0,02219	0,02185	0,02153	0,02120
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения НН ($\Pi_{saifiНН}$), шт.			0,65132	0,64155	0,63193	0,62245	0,61311
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения ($\Pi_{тпр}$)							

Генеральный директор



Д.В.Пичин